



AXA XL Risk Consulting

BLANKETT: AVSTENGNING AV BRANNSYSTEMER

E-mail: RSVP_EUROPE@axaxl.com

AXA XL Risk Consulting
Europe/UK
RSVP Program
Phone: +1 800 243 8222

*Obligatorisk

*FIRMANAVN:

AXA XL AVSTENGNINGS ID #:

*ADRESSE:

KONTO NR #:

(vei, by, land)

*INNRAPPORTERT AV:

FABRIKKS ID #:

(Navn & tittel)

* E-MAIL:

TELEFONNUMMER:

DETALJER OMKRING AVSTENGNINGEN (48 timers forvarsel til Eiendommen Risiko Engineering, hvis mulig)

*TYPE:

*AVSTENGNINGSTYPE:

*ÅRSÅK TIL AVSTENGNINGEN:

*OMRÅDE (System ID, Bygningsområde, Nummer):

*Start Dag:

Klokkeslett:

(Dag) (Måned) (år)

(time : minutter)

*Forventet tilbake i drift igen:

Klokkeslett:

(Dag) (Måned) (år)

(time : minutter)

STORE AVSTENGNINGER (kryss av, hvis noe av det følgende gjør seg gjeldende)

- Mer enn et sprinklersystem er avstengt. Nedlukningen forventes at vare mere end 24 timer.
 All vannforsyning er ute av drift (påvirker forsyningen til sprinkler og/eller brannhydranter)
 Varmt arbeid er nødvendig i det avstengte område (anbefales ikke, men kan være påkrevet).

FORHOLDSREGLER:

- Anvendt AXA XL avstengningsskilt Stoppet alt varmt arbeid under avstengningen
- Underrettet avdelingslederen i berørte områder Røyking avsluttet/forbudt
- Stoppet farlige prosesser Varslet brannvesenet
- Brandslanger utlagt og klar Brannvakt/overvåkning etablert
- Underrettet alarmselskapet Underrettet brannansvarlig hos virksomheten
- Arbeidet i området er kontinuerlig Folk tilstede natt og helg
- Nødtilbakekobling er mulig/planlagt
- Annet (beskriv) _____

Ved mottak av denne blankett sender AXA XL Risk Consulting en bekreftelse via e-mail. Ved større avstengninger gir vi dessuten gjerne ytterligere anbefalinger (hvis noen) for at sikre optimal beskyttelse av virksomheten i perioden systemet er avstengt.

TILBAKEKOBLING OG IGANGSETTING AV SYSTEM: (noter nedenfor når systemet er satt i drift igjen – og send blanketten til Eiendommen Risiko Engineering på nytt)

Dag satt i drift:

Klokkeslett:

(Dag) (Måned) (år)

(time : minutter)